



План мероприятий по устранению нарушений Предписания № 19 от 27.11.2023  
 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе  
 в МБОУ СОШ № 7 по адресу : Проезд Дружбы, 12 А.

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения	Мероприятия по выполнению нарушений	Ответственные лица за выполнение мероприятий
1.	<p>В кабинетах № 109, 114, 208, кабинета ОБЖ, кабинете технологии мальчиков, кабинете хореографии выявлены дефекты полов, что является нарушением п. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию"</p>	<p>до 30.08.2024</p>	<p>Запланированы работы по устранению дефектов пола в рамках эксплуатации.</p>	<p>Капышева М.С., заместитель директора по АХР</p>
2.	<p>В кабинете технологии девочек выявлены дефекты отделки стен, что является нарушением п. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств"</p>	<p>до 30.08.2024</p>	<p>Выполнение работ по внутренней отделке стен в кабинете технологии девочек.</p>	<p>Капышева М.С., заместитель директора по АХР</p>

3.	<p>Отсутствует местная вентиляция над плитами в кабинете технологии девочек и над станками в кабинете технологии мальчиков, что является нарушением п. п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечивается местной системой вытяжной вентиляцией". Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением".</p>	до 30.08.2024	Выполнение работ по установке местной вентиляции запланированы в рамках капитального ремонта .	Капышева М.С., заместитель директора по АХР
4.	<p>Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе , в г. Когалыме" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820) № 33860.23 от 22.11.2023г. дезинфицирующий раствор не соответствует заявленной концентрации (массовая доля активного хлора согласно протоколу - 0,003 + 0,001), что не соответствует п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» : "Дезинфекционные средства хранят в упаковке производитель. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением".</p>	до 27.12.2023	Повторное ознакомление ответственных лиц с инструкцией по разведению дезинфицирующих растворов.	Капышева М.С., заместитель директора по АХР

Заместитель директора по АХР Капы М.С. Капышева